



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58
ОНД и ПР по Новоалександровскому и Красногвардейскому районам
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaleks77@bk.ru
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99
Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10.

Предписание № 75/1/35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Выдано Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9 с казачьими классами имени атамана А.В. Репникова», Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Расшеватская, ул. Советская, 3.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Новоалександровского и Красногвардейского районов Ставропольского края по пожарному надзору подполковника внутренней службы Рак В.Н. № 75 от «23» июля 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.30 час 21.07.2017 г. по 11.30 час 21.07.2017 г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором Новоалександровского и Красногвардейского районов Ставропольского края по пожарному надзору подполковником внутренней службы Рак Владимиром Николаевичем, Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с казачьими классами имени атамана А.В. Репникова», Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Расшеватская, ул. Советская, 3.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с временно исполняющей обязанности директора МОУ СОШ № 9 Воронковой Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Автоматическая установка пожарной сигнализации не содержится в исправном состоянии.	ППР в РФ п. 61.	25.08.2017 г.	
2	Не проведена в установленный срок (не реже 1 раза в год) оценка качества огнезащитной обработка деревянных конструкций кровли.	ППР в РФ п. 21.	25.08.2017 г.	

3	Двери эвакуационных выходов имеют запоры, не обеспечивающие их свободное открывание изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35, СП. 1.13130.2009 п. 4.2.7.	25.08.2017 г.	
4	Допущено размещение под лестничными маршами мебели, инвентаря и других горючих материалов.	ППР в РФ п. 23	25.08.2017 г.	
5	Пожарная безопасность объекта защита не обеспечена	в соответствии со статьей 6 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ. ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ст. 6	25.08.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Новоалександровского и Красноармейского районов Ставропольского края по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, (подпись))

«21» июля 2017г.



В.Н. Рак

Предписание для исполнения получил(а):

Временно исполняющая обязанности директора МОУ СОШ № 9 Воронкова Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«21» июля 2017г.